

	수소추출설비 KGS Code AH 171	수전해설비 KGS Code AH 271	고정형 연료전지 KGS Code AH 371	이동형 연료전지 KGS Code AH 372
내압시험	○	○	○	○
기밀시험	○	○	○	○
절연저한 및 절연내력 시험	○	○	○	○
살수시험	○	○	○	
내가스, 투과성, 염수분무 시험	○	◎	○	◎
버너운전성능 시험	○		○	
자동버너컨트롤시스템 안전성능 시험	○		○	◎
축매버너 성능 시험	○			
연료소비량 시험	○		○	○
온도상승 시험	○		○	○
온습도 사이클 시험				○
연소상태 시험	○		○	
연료가스 저장용기 고정성능 시험				○
공기감시장치 성능 시험	○		○	
안전장치 성능 시험	○	○	○	○
정전 성능 시험	○	○		
유평시험	○		○	○
절연 성능 시험	○	○	○	○
전자파적합성 시험	○	○	○	○
자동 차단밸브 내구성 시험	○	○	○	○
자동버너제어시스템 내구성 시험	○	○	○	○
전기점화장치 내구성 시험	○		○	
풍압스위치 내구성 시험	○			
화염감시장치 내구성 시험	○		○	
이상압력차단장치 내구성 시험	○	○	○	○
과열방지안전장치 내구성 시험	○	○	○	○
니켈 카르보닐 배출제한 성능 시험	○			
수소생산 효율, 생산량, 생산압력 시험	○	○		
효율 및 전기출력 시험				○
환기성능 시험	○	○	○	○
소비전력 시험	○	○		
유틸리티 차단 안전 시험	○	○		
수소품질 시험	○	○		
외함 강도 시험				○
배기가스 시험				○
기울기 시험				○
발전부 안전성능 시험				
전력변환장치 성능 시험				
환경안전성능 시험				
◎ 일부항목 상이				